

АКТ
оценки готовности образовательного учреждения
к началу 2019-2020 учебного года
составлен «02» августа 2019 года

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования
«Районный центр дополнительного образования» Зольского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики, 1956 г.

(полное наименование организации, год постройки)

Местная администрация Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской
Республики
(учредитель организации)

Юридический адрес:

Учреждение дополнительного образования

Российская Федерация, 361711, Кабардино-Балкарская Республика, Зольский
муниципальный район, г.п. Залукокоаже, ул. Калмыкова, 15

Фактический адрес:

Учреждение дополнительного образования

Российская Федерация, 361711, Кабардино-Балкарская Республика, Зольский
муниципальный район, г.п. Залукокоаже, ул. Калмыкова, 15

(юридический адрес, физический адрес организации)

Руководитель: Бабугоева Тамара Амурбиевна, 8-903-490-57-37

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с распоряжением главы местной администрации Зольского
муниципального района КБР

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от «11» июля 2019 г. № 81-р в период с «01» по «14» августа 2019 г.

комиссией в составе:

Председатель комиссии:

Докшонов И.И.- заместитель главы местной администрации Зольского
муниципального района;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя комиссии:

Кочесокова А.М.- начальник МКУ «Управление образования»;

Секретарь комиссии:

Мирзаканов А.З.- начальник отдела МТО МКУ «Управление образования»;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Беев А.Б.- сотрудник отдела Зольского района УФСБ России по КБР - член
комиссии (по согласованию);

(должность, фамилия, имя, отчество)

Бженикова Ф.К. - начальник ПДН отдела МВД России по Зольскому району КБР (по
согласованию);

(должность, фамилия, имя, отчество)
Канкулов А.Ж.- начальник ПЦО ОВО по Зольскому району- филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по КБР», майор полиции (по согласованию);

(должность, фамилия, имя, отчество)
Курашинова А.М.- заместитель начальника МКУ «Управление образования»;
 (должность, фамилия, имя, отчество)

Тохов А.Т.- начальник ОНД по Зольскому району УНДиПР главного управления МЧС России по КБР (по согласованию);
 (должность, фамилия, имя, отчество)

Лигидова А.Т.- главный врач ГБУЗ ЦРБ - (по согласованию)
 (должность, фамилия, имя, отчество)

проведена проверка готовности муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Районный центр дополнительного района» Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
 (полное наименование организации)

(далее – организация).

И. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Районный центр дополнительного образования» Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
 (полное наименование образовательной организации)

№ 738 от «16» августа 2018 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «02» марта 2013 г. № 313702, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «18» ноября 2013 г. №420242 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «12» августа 2016г., серия 07Л01, №0000805, регистрационный номер 1944 Министерства образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «31» августа 2017 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «24» ноября 2016 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единица

Качество и объемы, проведенных в 2019 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе:
(всего)

_____, выполнены _____;
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

_____, выполнены _____;
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на 1 объекте, в том числе:

учебном здании, выполнены работниками образовательного учреждения.
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки оформлен, гарантийные обязательства имеются;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на _____ объектах образовательной организации:

_____;
(наименование объекта, вид ремонта)

_____;
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году -
имеется.
(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо замена окон в количестве 237

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг:

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 528 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 1372 человек, в том числе - 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

ж) наличие образовательных программ - имеются;
(имеются, не имеются)

з) наличие программы развития образовательной организации - имеется;
(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 31 человек 81,5 %

научных работников - 0 0 человек 0 %;

инженерно-технических работников - 0 человек 0 %;

технический персонал - 6 работников, 15,7;

учебно-воспитательных работников - 1 человека - 2,6 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции 0 человек 0 %;

к) наличие плана работы организации на 2019-2020 учебный год - имеется.
(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.
(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации не оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов	Наличие актов	Наличие и состав	Оборудование	Примечание
1.	Учебные кабинеты	4	4	100%	+	+	+	+	

физкультурный зал – имеется, типовое помещение, емкость – 30 человек,
состояние – удовлетворительное ;

бассейн — не имеется:

музей – не имеется;

учебные мастерские –не имеется;

компьютерный класс — не имеется:

общее количество компьютерной техники - 4 единицы, из них подлежит списанию - 2 единица.

Основные недостатки: устаревшая техника;

(имеются, не имеются)

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное.
Потребность в замене мебели:

комплект-классов -3; регулируемые столы ученические - 24; шкаф книжный - 6; стол учительский- 3;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – неудовлетворительное

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации: не имеется библиотека

Потребность в спортивном оборудовании: тренажер -4; баскетбольные
щиты -2; волейбольная сетка – 2; мячи футбольные -16; мячи баскетбольные – 16;
мячи волейбольные - 16

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: - ;

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией -
удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – 8207 кв.м.;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, их состояние соответствует санитарным требованиям.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: _____;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям имеются: гимнастическая площадка, площадка для мини-футбола – состояние удовлетворительное, соответствуют требованиям безопасности

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Основные недостатки: отсутствие беговой дорожки с монолитным покрытием.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано ;

(организовано, не организовано)

Потребность в медицинском оборудовании не имеется ;

(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: _____

8. Питание обучающихся - на договорной основе с ОУ

(организовано, не организовано)

Качество эстетического оформления залов приема пищи- удовлетворительное ,

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются ;

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: перебои с подачей воды в организацию ;

г) хранение продуктов организовано , санитарным нормам

(организовано, не организовано)

соответствует .

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: _____ ;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное ,

(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется :
(имеется, не имеется)

_____ ;
(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков _

Основные недостатки: _

ж) обеспеченность столовой
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется .
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: _____ ;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован ,
(организован, не организован)

Основные недостатки: перебои с подачей воды в организацию ;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует
(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: _____

10.) Транспортное обеспечение организации - не организовано;
 (организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не имеется;

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждающихся в подвозе к местам проведения занятий - 0 человек, 0 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п.п.	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автомобусы для перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники- не имеется,
 (имеется, не имеется)

установленным требованиям _____,
 (соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: _____

Потребность в замене (дополнительной закупке) - _____,
 количество - _____ единиц.

(имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены _____;

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется дежурным по режиму и сторожами

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человека. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

Оказываются услуги централизованного наблюдения за поступлением тревожных сообщений с объекта ОУ, ОВО по Зольскому району – филиал ФГКУ УВО МВД по КБР, ; 507 от 04.08.2016г. _____;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации необорудованы _____;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) не имеется ~~организована с использованием~~ телефон АТС;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована и обеспечивает

(оборудована, не оборудована)(обеспечивает, не обеспечивает)

несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована.

(организована, не организована)

Основные недостатки:

12. Обеспечение пожарной безопасности организации не соответствует нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2019 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась,

(проводилась, не проводилась)

Основные результаты проверки _____ и предписания _____;

б) требования пожарной безопасности выполняются;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации не оборудованы

В организации отсутствует система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Пожарная сигнализация находится _____;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре не обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации не обеспечивает защиту людей и

(обеспечивает, не обеспечивает)

имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию
(обеспечивает, не обеспечивает)

обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования
_____. Вывод на основании акта № _____ от «___» _____
(проводилась, не проводилась)

20__ года, выданного _____ - _____;
(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.
(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: _____

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется котельная.

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы _____,
(проведена, не проведена)

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет _____ % от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет _____ %. Хранение топлива

(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественная.
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется центральный водопровод.

16. Газоснабжение образовательной организации: ОАО «Каббалкгаз».

17. Канализация автономная.

II. Заключение комиссии

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Районный центр дополнительного образования» Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, 1956 г.

к новому 2019-2020 учебному году готова.
(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки:

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

не в полном объеме соответствуют требованиям аттестационных документов
- Установить на объекте крышу эстетичного вида, провести ремонт, заключить договор на охрану с ОВД


(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «30» августа 2019г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «01» 08 по «30» 08 2019г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;






в срок до «30 » 08 2019г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:  Докшок И.И.
(подпись) (инициалы, фамилия)

Заместитель
председателя комиссии  Кочесокова А.М.
(подпись) (инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии:  Мирзаканов А.З.

Члены комиссии:

(подпись)	(инициалы, фамилия)
	<u>Беев А.Б.</u>
(подпись)	(инициалы, фамилия)
	<u>Бженикова Ф.К.</u>
(подпись)	(инициалы, фамилия)
	<u>Канкулов А.Ж.</u>
(подпись)	(инициалы, фамилия)
	<u>Курашинова А.М.</u>
(подпись)	(инициалы, фамилия)
	<u>Тохов А.Т.</u>
(подпись)	(инициалы, фамилия)
	<u>Лигидова А.Т.</u>
(подпись)	(инициалы, фамилия)

- отсутствует автоматизированная пожарная сигнализация;
- отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
- деревянные конструктивные элементы перегородки помещений не обработаны огнезащитными составами;
- здание не обеспечено достаточным количеством первичных средств пожаротушения (огнетушителей).

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575776

Владелец Бабугоева Тамара Амурбиевна

Действителен с 31.05.2021 по 31.05.2022